



## MATERIAL CONTRA INCENDIOS, MCI, S.L.

**Sede Central Madrid**  
 c/ Primavera, 28 P.I. "Las Monjas"  
 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)  
 Tlf: 91 675 61 00

**Delegación Andalucía**  
 c/ Crianza, 34 P.I. "Laurotorre"  
 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)  
 Tlf: 952 41 19 51

e-mail: [mci@mciproteccion.com](mailto:mci@mciproteccion.com)

Visite nuestra página web: [www.materialcontraincendios-mci.com](http://www.materialcontraincendios-mci.com)

### TABLA III

#### Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación:

EQUIPO O SISTEMA	CADA AÑO
Sistemas de señalización luminiscente.	* Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.  * Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.).

NOTA: La vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las mismas. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años.

